

**Anexo IV**

**Para Instituciones Educativas**

**Planillas de Control  
de Extintores**

## Planilla de Control de Extintores

Planilla Ejemplo

Fecha: *16 de junio de 2013*

Control N°: *6*

Responsable: *Juan Carlos M.*

Nº	Tipo de carga	Capacidad	Ubicación	Vencimiento de carga	Ubicado y señalizado correctamente	Presión Interna correcta (Manómetro con flecha en área verde)	Dentro de período de solicitud de recarga (30 días antes del vencimiento)	Observaciones
1	<i>ABC</i>	<i>5 kg</i>	<i>Pasillo aulas</i>	<i>6/2/14</i>	<i>Sí</i>	<i>Sí</i>	<i>No</i>	
2	<i>CO2</i>	<i>3,5 l</i>	<i>Pasillo próximo a tablero eléctrico</i>	<i>6/6/13</i>	<i>Sí</i>	<i>Sí</i>	<i>Sí</i>	<i>Solicitud de recarga realizada</i>
3	<i>H2O</i>	<i>10 l</i>	<i>Biblioteca</i>	<i>6/2/14</i>	<i>Sí</i>	<i>Sí</i>	<i>No</i>	

